



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ИЗБРАНИТЕ ДИМООПТИЧНИ ПОЖАРНИ ДЕТЕКТОРИ СА ТИП SLR-E3N
2. ДАТЧИЦИТЕ ДА СЕ МОНТИРАТ НА ВЪЖЕНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ИСТАЛАЦИЯ
3. ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ДИМОТВОДНИТЕ ЛЮКОВЕ Е ТИП СВТ 3X2,5ПРОКАРАН ПО ВЪЖЕНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ИСТАЛАЦИЯ

Обект: „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изградяване на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци“.

Подобект: Реконструкция на общински спортен комплекс, с. Ковачевци - Спортна зала

чертеж: Пожароизвестителна исталация

възложител: Община Ковачевци

част: ЕЛ

проектант: инж. Калина Радужева

фаза: ТП

М 1:50

11.2013 г.

р-л фирма: инж. Иво Гаджов

лист

съгласували:

Арх. арх. Владимир Чангулев	ОВК и ЕЕ инж. И. Кралева
СК инж. Георги Барзов	ПБЗ инж. Георги Барзов
ВиК инж. Л. Стойкова	ПБ арх. Владимир Чангулев
Верт.пл. инж. Хр. Божинов	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: ланд. арх. А. Илиев