



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ИЗБРАНИТЕ ТЕЛА СА ТИП Philips HPK238 1xSON250W +GRK238 R-NB +ZDK005 GC-NB
2. ТЕЛАТА ДА СЕ МОНТИРАТ ВЪРХУ СТОМАМЕНИ ВЪЖЕТА Ф12 ОПЪНАТ И УСПОРЕДНО НА ТЕРЕНА
3. ЗАХРАНВАЩИЯ ТЕЛАТА КАБЕЛ Е ТИП NFC 4x16, ОТКЛОНЕНИЯТ ОТ НЕГО КЪМ ТЕЛАТА ДА СЕ ИЗВЪРШИ С КАБЕЛ СВТ 3x2.5 И ИЗОЛИРАНА КЛЕМА К323
4. Външното захранване е предмет на друг проект - след становище на електроснабдителното дружество

Арх. арх. Владимир Чангулев	ОВК и ЕЕ инж. И. Кралева
СК инж. Георги Барзов	ПБЗ инж. Георги Барзов
ВиК инж. Л. Стойкова	ПБ арх. Владимир Чангулев
Верт.пл. инж. Хр. Божинов	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: ланд. арх. А. Илиев

Обект: „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци“.

Подобект: Реконструкция на общински спортен комплекс, с. Ковачевци - Спортна зала

чертеж:	Осветителна инсталация	
възложител:	Община Ковачевци	
проектант:	инж. Калина Радулова	част: ЕЛ
		фаза ТП
		М 1:50
		11.2013 г.
р-л фирма:	инж. Иво Гаджов	лист