



ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ОБЛАСТ ПЕРНИК

с.Ковачевци 2450; тел.: 0889 74 75 79

www.kovachevtsi.com

e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

oba_kovachevtsi_projects@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ РД 311/29.09.14

с.Ковачевци

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

I. Да бъде прекратена процедура по обявяване на инвестиционно намерение по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

II. Мотиви за прекратяване:

През месец август 2017 г. в село Косача, община Ковачевци е налице дефицит на вода за питейно-битови нужди.

Водопроводната мрежа на село Косача се захранва с вода за питейно-битови нужди от сондажен кладенец с код на водното тяло BG4G000000Q007, местност „Люпица”, село Сирищник, община Ковачевци.

С оглед преодоляване на водната криза Община Ковачевци своевременно предприема необходимите мерки. Проведени са срещи с представители на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник и проектантите с цел установяване на причината за внезапния недостиг на вода в кладенеца. Взето е решение да се изработи инвестиционен проект с който да се осигури допълнително количество вода за нуждите на населението на село Косача. На 18.09.2017 г. Община Ковачевци пристъпва на към оповестяване на инвестиционно намерение „Допълнително водоснабдяване на село Косача, община Ковачевци, област Перник”. Цел на инвестиционното намерение е осигуряване на допълнително водоснабдяване на село Косача, община Ковачевци, област Перник чрез реконструкция на помпена станция „Аматица” и изграждане на напорен водопровод до разпределителна шахта в района на съществуваща сондажна помпена станция „Люпица”.

На 20.09.2017 г. работна група на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник открива найлонов чувал в сондажния кладенец (с код на водното тяло BG4G000000Q007, местност „Люпица”, село Сирищник, община Ковачевци) който запушва помпата и не ѝ позволява да работи с пълен капацитет. След отстраняване на препятствието (найлоновия чувал) помпата започва да функционира нормално в пълен обем и подава необходимото количество вода в напорния водопровод, съответно се пълни и резервоара. В рамките на едно денонощие резервоара е пълен в обем 2/3 и към село Косача се подава достатъчно количество вода за питейно-битови нужди. Поради това на този етап отпада необходимостта от реализиране на инвестиционното намерение.

Копие от заповедта да се изпрати на РИОСВ - Перник.

Васил Станимиров
Кмет на Община Ковачевци

