



- ЛЕГЕНДА**
- Автоматичен прекъсвач
 - Дефектнотокова защита с ток на действие 30mA
 - Заземител R<10Ω

Токъв кръг	N	01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ОБЩО
Лампи излази	Бр.	8	13	-	25+B	-	-	-	-	-	-	-	-	Т.АБОН	резерва	46+4В
Контактни излази	Бр.	-	-	4	-	1	1	1	2	1	1	5	5			20
Инст. мощност	W	64	390	1400	990	10000	10000	10000	6000	3000	6000	1250	1250			50344
Проводник	mm ²	3x1	3x1,5	3x2,5	3x1,5	5x4	5x4	5x4	5x2,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5			5x35
Прекъсвач	A	10	10	16	10	25	25	25	16	16	16	16	16			3x80
Фаза		R	R	R	S	RST	RST	RST	RST	RST	RST	T	T	RST		RST

Ринст=50.34kW, Ke=0,7 Pp=35.24kW

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

ГЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 09096

Секция: ЕАСТ

инж. ВАН ФИЛИП ХАЧАДУРЯН

Подпис: _____

ВАНН С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
 Дирекция "Стратегическо планиране и развитие на мрежата"

СЪГЛАСУВАНО

Дата: 21.02.2017

Подпис: _____ № 221

Забележка: *Представеният проект е след границата на собственост.*

"ДЖЕНЕРИС" АД - гр.София

част: ЕЛЕКТРО

обект: Реконструкция, оборудване и ремонт на общинска образователна инфраструктура - ЦДГ "РАДОСТ", УПИ III-288, кв. 25, с. Пабов, общ. Кобячевци

чертеж: ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ЕЛ. СЕЛ. СЕТЕТО ГРТ

Възложител: Община Кобячевци

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: арх. Х.Гергев

ПРОЕКТИСТ: инж. Ван Хачадурян

начертан: проверен: одобрен: начертан: ред. и др.

К.К.: БГ К.К.

Проект. №: машаб: дата: чертеж: работа:

161230 машаб: 08.2016 02 Т.П.