

ТАБЛИЦА

за окомплектоване на площадките за зареждане с ЛЗТ и ГТ и на земеделската техника с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене

№	Наименование	Искрогасител за всяка ауспухова тръба*, бр.	Прахов пожарогасител (6 кг) или с CO2 (5 кг), бр.	Пожарогасител на водна основа (9 л), бр.	Лопата, бр.	Вил а, бр.	Канджа, бр.	Противопожарно одеяло с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m, бр.	Тупалка, бр.	Съд с 200 л вода и с 2 бр. кофи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зърнокомбайн	1	2	2 за пожари клас В	1	-	-	1	2	-
2	Трактор	1	1	-	-	-	-	-	2	-
3	Автомобил - товарен	1	1	-	-	-	-	-	2	-
4	Сламопреса	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	Сламосъбирачки	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Семечистачни машини	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	Ремарке	-	-	-	1	-	1	-	2	-
8	Временна площадка за зареждане на маш. с ЛЗТ и ГТ (200 м2)	-	2 с клас на праха ВС	2 за пожари клас В	-	-	-	2 – тежък тип	-	1

* Изискванията не се отнасят за земеделска техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител.

Забележка: Техниката за пожарогасене по чл. 17, ал. 2 се състои от прикачно ремарке с цистерна с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника се оборудва с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м, един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил.